




平 面 図　S=1/30




スラブ平面図　S=1/30

フローシート




開口仕様

	点検蓋（丸型）
種 類	500K（安全荷重 5kN）
蓋	FRP製
枠	PP製
備 考	ロック付



断 面 図　S=1/30

スラブ断面リスト　S=1/30



設計仕様

型式	AXZⅡ-10
認定番号	4-23K-H-005-2
適合認定番号	型01CadOa0104633
処理対象人員	10 人
日平均汚水量	2.00 m3/日
流入水水質	BOD 200 mg/L
	T-N 45 mg/L
	SS 160 mg/L
流出水水質	BOD 20 mg/L
	T-N 20 mg/L
	SS 15 mg/L

槽 名	有効容量(m3)
好気ろ床槽	0.208
沈殿分離槽	0.850
嫌気ろ床槽	1.053
担体流動槽	0.428
接触ろ床槽	0.081
沈 殿 槽	0.579
消 毒 槽	0.023
槽 容 量	3.222
槽 重 量	280kg

品 名	台数	仕 様
ブロワ	1	13 A x 120 L/分 x 18.0 kPa x 75 W

TIP-120

［注 記］開口の表示は内径寸法とする。
全高は外寸とする。
地下水位に応じて浮上防止をすること。（基礎スラブ寸法延長あり）

変 更	記 事		DATE		SCALE		AXZⅡ-10型	
		アムズ株式会社 AMS Corporation.	2024 . 5 . 13		1 / 30		構造図 （支柱レス）	
			承 認	検 図	担 当	製 図	設計NO.	図面NO.