



BCJ 評定－PA0102-01
令和 2 年 10 月 5 日

評 定 書

積水ホームテクノ株式会社
代表取締役社長 田中 伸弘 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会(委員長：邊 吾一)において慎重審議を行った結果、令和 2 年 10 月 5 日付け評定報告書(BCJ 評定－PA0102－01)の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和 7 年 10 月 4 日までとします。

一般財団法人日本建築センター
理事長 橋本 公博

記

1. 件 名 セキスイ小型合併浄化槽 SGJ-5A,-7A 型、SGJ-5AP,-7AP 型、
SGJ-5B,-7B 型、SGJ-5BP,-7BP 型
2. 槽 の 種 類 角型横置槽
3. 設 計 者 株式会社ハウステック
4. 製造管理者 積水ホームテクノ株式会社、株式会社ハウステック及び関連会社
5. 施工管理者 積水ホームテクノ株式会社及び指定施工業者
6. 建設地条件

長期許容地耐力	30.0 kN/m ² 以上	
垂直最深積雪量	1.0m 以下の地域	
積載荷重	駐車場以外	1.765 kN/m ² 以下
	駐車場	総重量 2t(19.6 kN)以下の車両
最高地下水位	地盤面下 30cm まで	
設置方法	地上設置及び地下埋設	
底部床版の位置 (最深埋設時)	地盤面下 1.335m～1.675m	



支柱省略工事を行う場合の工事仕様書

下記の浄化槽を共通要件に基づき施工する場合において、当社が別途指示する工事の様子は下記のとおりです。

記

型式・人槽	項 目	施 工 仕 様
型式 (SGJ-5A) 5 人槽 (SGJ-7A) 7 人槽	上部スラブ	・駐車場に土間コンクリートを打設する場合は一体で打設する事 ・駐車場に土間コンクリートを打設しない場合は土肩に 200mm 以上かかる広さとする事

共通要件 (鹿児島県浄化槽推進市町村協議会及び公益財団法人鹿児島県環境保全協会で定める要件)

(1) 支柱省略工事を行うことができる要件	
① 浄化槽の種類	・一般財団法人日本建築センターのFRP評定を取得した浄化槽であること。
② 建築物の用途等	・原則として戸建ての専用住宅であること。 ・貸家住宅又は建売住宅でないこと。
③ 駐車する車両の重量	・車両総重量 (積載重量を含む) が 2,000kg 以下であること。
④ 駐車場の利用状況	・不特定の車両が利用するものでないこと。
(2) 支柱省略工事を行う場合の工事仕様	
① 浄化槽の設置位置	・マンホールの上に車輪が直接乗らないように設置すること。
② 上部スラブ工事	・広さは浄化槽メーカーの指示する仕様とすること。 ・高さ及び配筋等は、浄化槽適正工事マニュアル (公益財団法人鹿児島県環境保全協会・鹿児島県浄化槽推進市町村協議会発行) に示す標準施工の場合と同等以上とすること。
③ 基礎底盤工事	・浄化槽適正工事マニュアル (公益財団法人鹿児島県環境保全協会・鹿児島県浄化槽推進市町村協議会発行) に示す標準施工の場合と同等以上とすること。
④ 駐車車両制限の表示	・車両総重量 (積載重量を含む) が 2,000kg を超える車は駐車できないことを表示したプレート (耐候性、耐久性を備えたもの) を駐車場の見やすい位置に設置すること。
⑤ その他	・その他の工事仕様については、浄化槽適正工事マニュアル (公益財団法人鹿児島県環境保全協会・鹿児島県浄化槽推進市町村協議会発行) によること。 ・浄化槽メーカーから特に指示がある場合は、それによること。

浄化槽製造業者

令和 2 年 11 月 13 日

積水ホームテクノ株式会社

西日本支店 福岡営業所

