
YUD164762



平 面 図

浄 化 槽 寸 法 (mm)
W950 X L1990 X H1335

基礎スラブを現場打設する場合


名 称	版 厚	記 号	仕 様		
床スラブ	100	S	ワイヤーメッシュ 6-@100		
基礎スラブ	100	FS	X方向	D10 @200	シングル
			Y方向	D10 @200	シングル

(注記)
- 鉄筋 : SD295A
- コンクリート : FC=18N/mm^2
- マンホール仕様 : T-2仕様、安全荷重5kN
- 地耐力 : 30kN/m^2(3.1t/m^2)以上


基礎スラブにPC版を使用する場合

名 称	版 厚	記 号	仕 様		
床スラブ	100	S	ワイヤーメッシュ 6-@100		
基礎スラブ (PC版)	100	FS	X方向	D10 @190	シングル
			Y方向	D10 @190	シングル

(注記)
- PC版型式 : RC-5RSN
- 鉄筋 : SD295A
- コンクリート : FC=18N/mm^2(床スラブ)
  FC=30N/mm^2(基礎スラブ・PC版)
- マンホール仕様 : T-2仕様、安全荷重5kN
- 地耐力 : 30kN/m^2(3.1t/m^2)以上



床スラブ伏図




基礎スラブ伏図
※現場打設又はPC版


注記)

〔歩行者荷重仕様及びT-2支柱無し仕様共通事項〕
1. 本図は施工図(例)です。設置場所の状況を確認の上、工事の仕様を検討し、施工してください。
2. 本図は歩行者荷重仕様および車両総重量2.0t以下の駐車場に設置する浄化槽支柱無し工事仕様の施工図です。
3. 積雪高さ1m以下の場所に設置してください。
4. 嵩上げ枠は現地にて高さを調整して施工ください。
5. 床スラブが地盤沈下しないように良質土にて水締めしながら埋め戻しをしてください。
6. 床スラブは、必要に応じてマンホール補強筋を入れてください。
7. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
   電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
8. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
9. ブロワは仕様が異なる場合があります。
10. 地下水位が基礎スラブ上面から40cm以上の場合は、浮上防止工事を行ってください。
11. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
12. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。
13. 基礎スラブにPC版を使用する場合は、事前申請が必要となる場合がありますので、設置申請先の行政庁等の指示に従ってください。
14. 本図は構造強度上最低限必要な寸法及び仕様としています。施工上仕様の変更が必要な場合は見直してください。
15. 建築物、道路沿いおよび崖下等は、非常に大きな土圧が浄化槽にかかりますので、浄化槽を建築物等から荷重のかからない位置まで離して設置してください。離して設置できない場合は、ようへ壁を設けてください。


〔T-2支柱無し仕様専用事項〕
16. 戸建て住宅の駐車場(車両総重量2.0t以下)用に限ります。
17. 床スラブをカーポート部コンクリートと同時に打設する場合も本図面を参考に施工してください。
18. 浄化槽は駐車場の下に設置してください。
    (車が通過する場所は車両重量の他、走行による衝撃荷重がかかりますので避けてください。)
19. 浄化槽はマンホールが車両の中央になるように設置してください。
20. 床スラブの寸法は、土肩に200mm以上かかる大きさとし、掘削する穴の大きさに合わせて変更してください。
21. 床スラブの鉄筋とカーポート部コンクリートの鉄筋は、必ずラップ(40d)してください。



A-A'断面図



B-B'断面図



ブロワ据付図(例) (尺度 N.T.S)

施工高さ範囲

マンホール仕様	項目	嵩上げ高さ	流入管底	放流管底	施工全高
樹脂製	最小寸法	0H	G.L-260	G.L-270	1535H
	本図面	293H	G.L-560	G.L-570	1835H
	最大寸法	300H	G.L-567	G.L-577	1842H

製図	ヒラカワ	20-01-17	第三角法		品名 歩行者荷重・T-2支柱無し仕様、深埋め300
審査	ツカモト	20-01-17	大庫入 20-01-17 庫	尺度 1:50	KRS-5A 施工図(例)
承認	ヒヒ゛ノ	20-01-17			

株式会社 ハウステック

結城図番 YUD164762 ②