



BCJ 評定－PA0066-03

2018年10月12日

評 定 書

ニッコー株式会社

代表取締役社長 三谷 明子 様

評定申込みのあった浄化槽に用いられる構造方法については、当財団 FRP 評定委員会（委員長：邊吾一）において慎重審議を行った結果、平成 20 年 11 月 10 日付け評定報告書（BCJ 評定－PA0066-01）の通り、構造耐力上支障ないものと評定します。
なお、本評定書の有効期間は、本評定日より 2023 年 11 月 9 日までとします。



記

1. 件 名 ニッコー小規模浄化槽（SMC 成形）
净化王型、净化王 χ 型、净化王（P）型、净化王 χ （P）型
2. 槽 の 種 類 角型横置槽
3. 設 計 者 ニッコー株式会社
4. 製造管理者 ニッコー株式会社及び関連工場
5. 施工管理者 ニッコー株式会社及び指定業者
6. 建設地条件

長期許容地耐力	49 kPa 以上	
垂直最深積雪量	1 m 以下の地域	
積載荷重	駐車場以外	1.76 kPa 以下
	駐車場	総重量 2 t 以下の車両
最高地下水位	地盤面下 50 cm まで	
設置方法	地上設置 及び 地下埋設	
基礎床盤の位置 (最深埋設時)	地盤面下 1.90 m	



一般財団法人日本建築センター
The Building Center of Japan

支柱省略工事を行う場合の工事仕様書

下記の浄化槽を共通要件に基づき施工する場合において、当社が別途指示する工事の仕様は下記のとおりです。

記

型式・人槽	項目	施工仕様
型式（浄化王χ） (5・5P・7・7P) 人槽	上部スラブの広さ	土肩に 200 mm 以上かかる広さとすること

共通要件（鹿児島県浄化槽推進市町村協議会及び一般社団法人鹿児島県環境保全協会で定める要件）

(1) 支柱省略工事を行うことができる要件	
① 浄化槽の種類	・一般財団法人日本建築センターの F R P 評定を取得した浄化槽であること。
② 建築物の用途等	・原則として戸建ての専用住宅であること。 ・貸家住宅又は建売住宅でないこと。
③ 駐車する車両の重量	・車両総重量（積載重量を含む）が 2,000 kg 以下であること。
④ 駐車場の利用状況	・不特定の車両が利用するものでないこと。
(2) 支柱省略工事を行う場合の工事仕様	
① 浄化槽の設置位置	・マンホールの上に車輪が直接乗らないように設置すること。
② 上部スラブ工事	・広さは浄化槽メーカーの指示する仕様とすること。 ・高さ及び配筋等は、浄化槽適正工事マニュアル（一般社団法人鹿児島県環境保全協会発行）に示す標準施工の場合と同等以上とすること。
③ 基礎底盤工事	・浄化槽適正工事マニュアル（一般社団法人鹿児島県環境保全協会発行）に示す標準施工の場合と同等以上とすること。
④ 駐車車両制限の表示	・車両総重量（積載重量を含む）が 2,000 kg を超える車は駐車できないことを表示したプレート（耐候性、耐久性を備えたもの）を駐車場の見やすい位置に設置すること。
⑤ その他	・その他の工事仕様については、浄化槽適正工事マニュアル（一般社団法人鹿児島県環境保全協会発行）によること。 ・浄化槽メーカーから特に指示がある場合は、それによること。

平成 31 年 1 月 8 日

〒731-0122 広島市安佐南区中筋2-3-4(藤崎ビル)
浄化槽製造業者

ニッコー株式会社広島営業所
TEL (082) 831-0191
FAX (082) 831-0193